

1. Wykopy wykonywać ręcznie, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu oraz zwzgl na budynek istniejący
2. Zabezpieczyć wykop przed napływem wód gruntowych i powierzchniowych
3. Należy wybrać grunt do poziomu posadowienia ław istniejących i uzupełnić piaskiem stabiliz. 100kg cementu/m3 piasku zagęszczać warstwowo po 30cm do Is>0,95
4. Pod wszystkimi projektowanymi fundamentami wykonać warstwę chudego betonu C8/10 gr.10cm
5. Fundamenty zaizolować przecwiwilgociowo



POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
WT	0	BL 12x250	250.0	St3SX	4	1.00	23.55	5.89	23.55
WT	1	□ 100x100x5	2770.0	St3S	4	11.08	14.08	39.01	156.04
WT	2	□ 100x100x5	3040.0	St3S	2	6.08	14.08	42.81	85.62
WT	3	□ 100x100x5	3240.0	St3S	2	6.48	14.08	45.63	91.26
WT	5	ø 12 St3S	4200.0	St3S	2	8.40	0.89	3.73	7.46
OGÓŁEM									363.93
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									6.55
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%									7.28
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%									5.46
RAZEM:									383.22

KONSTRUKCJA STALOWA

Stal S235JR G2
elektrody ER1.46

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisem techn.
2. Elementy stalowe spawać warsztatowo w osłonie CO2 drutem SpG3 , a montażowo elektrodą ER 1.46
3. Profile stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie
4. Spoiny pachwinowe wykonać o grubości a=0,5gmin elementu
5. Spoiny czołowe wykonać o grubości elementu
6. Wymiary elementów sprawdzić przed montażem
7. W przypadku niezgodności wymiarowych należy poinformować pisemnie jednostkę projektową
8. Mocowanie do fundamentu wg wykonawcy marki BL12x250x250 połaczenia spawane lub śrubowe 4xM16 kl.5.8

Nazwa Inwestycji :	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W IŁAWIE		Projektowanie Architektoniczne ONCEPT ul. Chełmińska 106A; 86-300 Grudziądz tel. 56 65 78 491 e.mail : grupa.concept@gmail.com	
Adres inwestycji :	dz. nr 205/7 ; 1/3 obręb 2 ul. Dąbrowskiego 11 ; 14-200 Iława		Data opracowania : GRUDZIEŃ 2013	Stadium projektu : BUDOWLANY
Inwestor :	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie ul. Dąbrowskiego 11 ; 14-200 Iława		Kreślarz : mgr inż. Paweł Borczon	Branża : KONSTRUKCJA
Nazwa rysunku :	KONSTRUKCJA STALOWA WIATROŁAPU	Numer rysunku : K.06	Skala : 1:50	Numer projektu : 32/2013
FUNKCJA :	IMIĘ I NAZWISKO :	SPECJALNOŚĆ :	NR UPRAWNIEŃ :	PODPIS :
PROJEKTANT	MGR INŻ. PAWEŁ BORCZON	KONSTR. - BUD.	KUP / 0089 / POOK / 12	
SPRAWDZ.	MGR INŻ. WOJCIECH REMUS	KONSTR. - BUD.	KUP / 0006 / POOK / 08	